



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова, 191-а E-mail: www.26.mchs.gov.ru;
тел. 8(8652)94-55-90, факс 8(8652)24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кисловодску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
357700 г. Кисловодск ул. Кирова, 15 E-mail: kislovodsk77@bk.ru , тел, факс 8(87937) 2-99-40
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы 8(8652) 39-99-99
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра МЧС России – 8(8793)39-99-99

Предписание № 126/1/88

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара – Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Лицею № 8 города-курорта Кисловодска место нахождения:
г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 42; ул. Октябрьская, 43.

Законному представителю юридического лица и. о. директора МБОУ Лицея № 8
Трофимовой Марии Николаевны

Во исполнение распоряжения № 126 от «04» июля 2016 года начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Кисловодску) В.И. Коновалова, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «29» июля 2016 года до 12 ч. 30 мин. «29» июля 2016 года проведена плановая проверка заместителем начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Кисловодску) майором внутренней службы Капустян Павлом Викторовичем - МБОУ Лицей № 8, место нахождения: г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 42; ул. Октябрьская, 43, совместно с исполняющим обязанности директора Трофимовой Марией Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре-дпи-са-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Организовать проведение проверок сетей внутреннего противопожарного водопровода их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	(п. 55 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	30.09.2016	
2.	Организовать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)	(п. 57 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	30.09.2016	

